



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31890073号
Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 温州中展电力建设有限公司
Applicant

计量器具名称 高压开关机械特性测试仪
Name of Instrument

型号/规格 KJTC-IV
Type/Specification

出厂编号 132015
Serial No.

制造单位 武汉国电华美电气设备有限公司
Manufacturer

校准依据 JJG1120-2015《高压开关动作特性测试仪检定规程》
Calibration Regulation



批准人: 贾祺
Approved by

核验员: 王霖
Checked by

校准员: 王斌
Calibrated by



校准日期 2018 年 03 月 30 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号
Address
传真: (027) 84843950
Fax

电话: (027) 84846917, 84825673
Telephone
邮编: 430050
Post Code
电子邮件: jts@whbts.gov.cn
Email



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890073号
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
时间校验仪	[2018FW03540036]	2019-01-03



- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 20℃
Temperature

湿度: 62%RH
Humidity


其他: /
Others

地点: 生产车间
Place

7004883

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute





武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890073号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:

正常。

二、时间试验:

标准值(ms)	显示值(ms)	
	合闸	分闸
—	合闸	分闸
10.00	10.0	9.9
20.00	19.9	19.8
50.00	49.8	49.8
100.00	99.6	99.5
200.00	199.2	199.0
500.00	498.0	497.6

测量结果的不确定度: $U=0.02\text{ms}$ $k=2$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.