



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第 4270335 号

Certificate No.

委托单位 四川华兴建设有限公司
Applicant

计量器具名称 全自动变比组别测试仪
Name of Instrument

型号/规格 HM5001
Type/Specification

出厂编号 1503062
Serial No.

制造单位 武汉国电华美电气设备有限公司
Manufacturer

校准依据 DL/T963-2005
Calibration Regulation



批准人 贾祺
Approved by

核验员 王荣
Checked by

校准员 王斌
Calibrated by



校准日期 2015 年 03 月 20 日
Date of Calibration Year Month Day

建议再校日期 2016 年 03 月 19 日
Recommended recal. Date Year Month Day



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 4270335 号
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 是中国合格评定国家认可委员会认可实验室
This body is an institute of legal verification, it is also a accreditation laboratory accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment

授权证书号: (鄂)法计(2013)A001号
Authorization certificate No.

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 No. CNAS L0581
Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment

- 本次校准所使用的主要计量标准
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certification No	有效期 Valid date to
标准互感器感应分压器	(计)字第 201542201 号	2016-03-11



- 溯源性: 本次校准所使用的计量标准均可溯源到国家计量基准。
Traceability: Standards of measurement used in the Calibration can be traceable to national standards of measurement

- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 16 °C 湿度: 67 %RH 其它: 无
Temperatu Humidity Others

地点: 现场
Place

w140610006

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



证书编号: 电字第 4270335 号

Certificate No.

校准结果

一、外观及工作正常性检查:

正常。

二、变比测量:

示值	实测值
10	10.00
50	50.01
100	99.98
500	499.87
1000	1001.1
2000	1998.4
5000	4997.2
10000	9996.3

测量结果的不确定度: $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$

以下空白

