

武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 20DB920014717-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位

武汉国电华美电气设备有限公司

Applicant

计量器具名称

高压开关特性测试仪

Name of Instrument

型号/规格

HM6080

Type/Specification

出厂编号

Serial No.

制造单位

武汉国电华美电气设备有限公司

Manufacturer

校准依据

JJG1120-2015《高压开关动作特性测试仪检定规程》

Calibration Regulation



批准人:

贾祺

Approved by

核验员:

王京

Checked by

校准员:

张武

Calibrated by

校准日期

2020

年

08

月

12

日

Date of Calibration

Year

Month

Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号

Address

邮编: 430050

Post Code

网址: www.whjl.org.cn

Website

电话: (027) 84846917, 84825873

Telephone

传真: (027) 84843950

Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920014717-001

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
时间校验仪	[2020DW03540017]	2021-01-08

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 25°C

Temperature

湿度: 60%RH

Humidity

其他: /

Others

量测试检定
书骑缝章


地点: 客户现场(生产车间)

Place

7021312

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920014717-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:
正常。

三、时间试验:

标准值(ms)	显示值(ms)	
	合闸	分闸
10	9.9	9.9
20	19.9	19.8
50	49.8	49.7
100	99.6	99.6
200	199.2	199.4
500	498.4	498.6

测量不确定度: $U=0.02\text{ms}$ $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.

