

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 20DB920026057-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 武汉国电华美电气设备有限公司
Applicant

计量器具名称 变频串联谐振耐压试验装置
Name of Instrument

型号 / 规格 HMCXZ-75kVA/25kV/75kV
Type/Specification

出厂编号 HC1170203
Serial No.

制造单位 武汉国电华美电气设备有限公司
Manufacturer

校准依据 DL/T849.6-2004《高压谐振试验装置通用技术条件》
Calibration Regulation



批准人: 贾祺
Approved by

核验员: 王京
Checked by


校准员: 张武
Calibrated by



校准日期 2020 年 12 月 03 日
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
Address
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
传真: (027) 84843950
Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920026057-001

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
数字高压表	(计)字第202010576号	2021-07-13



● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 18 °C
Temperature

湿度: 56 %RH
Humidity


其他: /
Others

地点: 客户现场(生产车间)
Place

计量测试检定
证书骑缝章

7023607

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920026057-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、谐振试验:
谐振频率在(30~300)Hz, 实测为158.6Hz。

三、高压试验: (AC)

示值(kV)	实测值(kV)
15	15.75
25	25.19
30	29.78
45	45.06
60	60.24
75	75.32

测量不确定度: $U_{rel}=1.1\%$ $k=2$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.