

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 21DB820031511-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位: 武汉国电华美电气设备有限公司
Applicant

计量器具名称: 智能蓄电池放电仪
Name of Instrument

型号/规格: HM3980-220V/30A
Type/Specification

出厂编号: 2103038
Serial No.

制造单位: 武汉国电华美电气设备有限公司
Manufacturer

校准依据: 参照 JJF1587-2016《数字多用表校准规范》
Calibration Regulation



批准人: 贾祺
Approved by


核验员: 王景
Checked by

校准员: 黄威
Calibrated by

校准日期: 2021 年 03 月 31 日
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
Address
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
传真: (027) 84843950
Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DB820031511-001

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
多功能校准源	20DB920020375-001	2024-10-14

量测试检定(研
证书骑缝章

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 20 °C
Temperature


湿度: 60 %RH
Humidity

其他: /
Others

地点: 本所307室
Place

3033146

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DB820031511-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

标准值(V)	显示值 (V)
50	49.6
100	99.4
150	149.3
200	198.8
250	248.8
300	298.5

测量不确定度: $U_{rel}=0.10\%$ $k=2$

以下空白

研究)所

以上结果, 仅对所校准样品有效。
建议下次复校时间间隔为12个月。