

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区
汽车电子工业园茅店山二路
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>
邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
传真 (Fax): 027-81925137

测试报告

TEST REPORT

证书编号: [2020DW02330335]
Certificate No.

委托方名称
Customer 杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司

委托方地址
Address 杭州市江干区德胜东路5277号

器具名称
Name Of Sample 高压无线核相仪

制造厂商
Manufacturer 武汉国电华美电气设备有限公司

型号规格
Model/Type HMEC-2

器具编号
No Of Sample 2007101

测试依据
Reference Documents 参照: JJG 496-2016 工频高压分压器

环境条件 Environmental condition	温度: 26.5°C Temperature	相对湿度 46 % R.H.	其它: _____ Others
---------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)



发证日期
Calibration date 2020 年 08 月 28 日
Y M D

证书批准人
Approved by

核 验
Checked by

测 试
Tested by

耿睿
李亮波
田天

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



测试结果

Results Of Test

- 一. 外观及自检功能: 正常。
- 二. 功能测试: X、Y 同相异相判定正确, 近程核相功能正常。
- 三. 绝缘测试: 在被测试件的绝缘杆顶端和尾部之间施加工频 200kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿、闪络及过热现象, 绝缘杆 200kV 绝缘测试通过。

以下空白

